

CONSTRUCCIÓN

PELIGRO	Satisfactorio	Requiere Trabajo	Fecha Meta de Terminación	Fecha de Terminación
----------------	----------------------	-------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Lista de control para carpinteros:

La parte superior del disco en las sierras circulares está siempre protegido, y la parte inferior tiene un resguardo abisagrado.				
Las sierras de brazo radial y de mesa tienen instalados dispositivos contra el "pateo".				
Los dientes expuestos de la sierra están cubiertos por resguardos o tapas.				
Las clavadoras neumáticas y engrapadoras tienen instalados dispositivos de seguridad si operan a más de 100 psi.				
Los empleados están entrenados en el uso correcto de las sierras y su seguridad antes de trabajar sin supervisión.				
La herramientas neumáticas se desconectan de la fuente de aire comprimido cuando no estén en uso.				
La herramientas neumáticas no se usan a menos de 10 pies de otros empleados.				
Se usan anteojos de protección con paneles laterales en todo momento.				
Asegurar que los empleados no desactiven ni eliminen ningún resguardo o dispositivo de seguridad.				

Lista de control para excavadores:

Cal/OSHA ha emitido un permiso para excavaciones con más de 5 pies de profundidad.				
Las paredes de las zanjas y excavaciones se refuerzan o tienen una pendiente para evitar desplomes.				
Las pilas de desperdicio deberán estar al menos a 2 pies del borde de cualquier excavación.				

_____ Nombre	_____ Fecha
-----------------	----------------

-ver al dorso-

CONSTRUCCIÓN

PELIGRO	Satisfactorio	Requiere Trabajo	Fecha Meta de Terminación	Fecha de Terminación
----------------	----------------------	-------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Lista de control para excavadores (cont.):

Las excavaciones no se deben efectuar cerca de los cimientos de edificios, paredes o aceras.				
Se erijan barreras físicas alrededor de las excavaciones.				
Antes de excavar, se debe contactar a USA si es posible que existan líneas soterradas, así como dirigirse a los propietarios del predio para identificar líneas soterradas.				
Los empleados no deberán ser pasajeros en excavadoras, la cuchara de retroexcavadoras u otros equipos no diseñados para acarrear pasajeros.				

Lista de control para pintores y vidrieros:

Uso de la escalera apropiada para la tarea.				
Las escaleras se coloquen de manera que los largueros laterales tengan un buen apoyo sobre el suelo.				
No se debe pisar sobre el último escalón de la escalera.				
Las escaleras no se coloquen sobre caja u otras bases inestables para mejorar su altura.				
Las escaleras se extiendan siempre al menos 3 pies sobre el nivel del techo al subir al techo de un edificio.				
Las escaleras no se coloquen en frente de una puerta, a no ser que la puerta tenga guardia, esté cerrada con llave o se bloquee en posición abierta.				
Las escaleras no se coloquen sobre ventanas.				
Los empleados no suban a más del tercer escalón superior en escaleras rectas, ni el segundo escalón superior de las escaleras de tijeras.				

_____ Nombre	_____ Fecha
-----------------	----------------