

# PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

<b>PELIGRO</b>	<b>Satisfactorio</b>	<b>Requiere Trabajo</b>	<b>Fecha Meta de Terminación</b>	<b>Fecha de Terminación</b>
¿Su departamento de bomberos local está familiarizado con sus locales, sus ubicaciones y sus peligros específicos?				
¿Se cuenta con un plan de prevención de incendios?				
¿Dicho plan describe el tipo de equipos y/o sistemas de protección contra incendios?				
¿Se han establecido prácticas y procedimientos para controlar peligros de incendio y fuentes de ignición potenciales?				
¿Los empleados están conscientes de los peligros de incendio ocasionados por los materiales y los procesos a que están expuestos?				
Si se tiene un sistema de alarma de incendios, ¿está certificado como se exige?				
Si se tiene un sistema de alarma de incendios, ¿se prueba al menos anualmente?				
Si se tiene un sistema de tuberías y válvulas para incendio internas en el local, ¿se inspeccionan periódicamente?				
Si se tienen hidrantes contra incendios privados a la intemperie, ¿se abren al menos una vez al año como parte de una rutina de mantenimiento preventivo?				
¿Las puertas y tapas de ventanas contra incendios están en buenas condiciones de funcionamiento?				
¿Las puertas y tapas de ventanas contra incendios están libres y protegidas contra obstrucciones, incluyendo sus contrapesos?				
¿Los enlaces fusibles de las puertas y tapas de ventana contra incendios están en su lugar debido?				
¿El mantenimiento de los sistemas matafuegos por aspersión están asignados a personas responsables o a un contratista?			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

_____ Nombre	_____ Fecha
-----------------	----------------

-ver al dorso-

# PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

<b>PELIGRO</b>	<b>Satisfactorio</b>	<b>Requiere Trabajo</b>	<b>Fecha Meta de Terminación</b>	<b>Fecha de Terminación</b>
¿Las válvulas y las presiones de aire y agua de los sistemas matafuegos por aspersión se revisan semanalmente o periódicamente como se exige?				
¿Las cabezas de aspersión están protegidas por resguardos metálicos cuando estén expuestas a daños físicos?				
¿Existe un espacio libre adecuado debajo de las cabezas de aspersión?				
¿Se cuenta con una cantidad y tipo apropiado de extinguidores de incendio portátiles?				
¿Los extinguidores de incendio están montados en lugares accesibles?				
¿Los empleados reciben instrucción periódica en el uso de extinguidores y procedimientos para combatir incendios?				

Nombre	Fecha
--------	-------